

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Белгородской области  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области  
в Алексеевском районе

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**№94 от 31 января 2023 г.**

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе  
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита №94 от 31.01.2023 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; ОГРН 1023100933415, ИНН 3111003073;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. На территории не оборудованы пешеходные дорожки твёрдым покрытием (к теневому навесу, к хозяйственным постройкам), что не соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. На игровых площадках недостаточно игрового оборудования (имеющееся в наличии изношено), что не соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. Внутренняя отделка помещений детского сада не соответствует нормативным требованиям: поверхности пола с нарушениями целостности, что затрудняет качественное проведение влажной уборки), что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4. Пищеблок учреждения не имеет необходимого набора производственных цехов и вспомогательных помещений, там в полном объёме не соблюдаются правила исключения встречных потоков пищевого сырья и готовой продукции, так как не предусмотрено отдельных производственных цехов: мясо-рыбный цех, моечная для посуды, цех первичной и вторичной обработки овощей совмещены с варочным цехом, что не соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
5. На пищеблоке недостаточно раковин для пищевого сырья, разделочных столов с цельнометаллическим покрытием, нет кухонной посуды из нержавеющей стали, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. В детском саду установлено недостаточное количество санитарно-технического оборудования (унитазов), не оборудован туалет для персонала, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
7. В учреждении детская мебель (столы, стулья и кровати) изношена, имеет поверхность с механическими повреждениями и нарушением целостности, что затрудняет качественное проведение уборки влажным способом и не соответствует требованиям п. 2.4.3 и 2.4.9 СП



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

8. Температура в спальном комнате ниже нормативных требований и не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

9. Уровень искусственной освещённости в игровой комнате ниже нормативных требований и не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области; юридический и фактический адрес: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Московская, д. 10 а; ОГРН 1023100933415, ИНН 3111003073;**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**предписываю:**

1. Обеспечить на территории учреждения замену изношенного асфальтового покрытия пешеходных дорожек, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Обеспечить игровые площадки достаточным количеством безопасных для пребывания детей тентовых навесов, в соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

3. Обеспечить в учреждении соблюдение режима проветривания, открытие фрагм и форточек, в соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

4. Обеспечить соблюдение требований к внутренне отделке всех помещений учреждения, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Обеспечить замену в учреждении изношенной детской мебели в 5-ти групповых (индивидуальные шкафчики и кровати), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».



6. Обеспечить установку на пищеблоке, над электроплитами (источником выделения тепла, влаги и запахов), локальной вытяжной вентиляции, в соответствии с требованиями п. 2.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

7. Обеспечить пищеблок достаточным количеством кухонной посуды из нержавеющей стали, бактерицидными лампами или рециркуляторами, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Довести параметры микроклимата (температуры и влажности) во всех помещениях до нормативных требований путём замены оконных конструкций, в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» Красногвардейского района Белгородской области лице заведующего Курепиной Ольги Михайловны. (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе по адресу: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**И. о. начальника отдела**

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

**Н.Н. Цепенкова**

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» января 2023 г.

  
(подпись)

**О.М. Курепина**

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
«Центр развития ребенка –  
детский сад «Солнышко» г. Бирюча»  
Красногвардейского района  
Белгородской области  
309920, г. Бирюч,  
ул. Московская, д. 10 А  
Телефон: 3-11-39  
E-mail: detsad\_Solnyshko80@mail.ru  
28.08.2023 г. № 97  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

И.о. начальника отдела  
Н.Н. Цепенковой

## ОТЧЁТ

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области о выполнении предписания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

В результате плановой выездной проверки ведущими специалистами-экспертами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г.Бирюча Красногвардейского района Белгородской области были выявлены нарушения (предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей №94 от 31.01.2023 г.)

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений проведены и планируются проводиться следующие мероприятия и действия:

По п.5 Предписания «На пищеблоке недостаточно раковин для пищевого сырья, разделочных столов с цельнометаллическим покрытием, нет кухонной посуды из нержавеющей стали, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» частично приобретена посуда из нержавеющей стали.

Выполнение всех остальных пунктов Предписания будет произведено при финансировании.

**Заведующий МБДОУ  
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча**

**О. М. Курепина**

